



Landkreis Main-Spessart Kreisbrandinspektion

Der Kreisbrandrat



KBR Peter Schmidt, Hofbergstr. 1, 97737 Gemünden

Auktor Ingenieur GmbH
Berliner Platz 9
97080 Würzburg



Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
Bir19-0001

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
3046-03-0121, PSch

Gemünden, 30.06.2020

Gemeinde Birkenfeld

7. Änderung des Flächennutzungsplans

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird zur Kenntnis genommen.
Aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes besteht folgender Hinweis:

-Zugänge und Zufahrten für die Feuerwehr:

Der Art. 5 der BayBO und die Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr sind zu beachten. Die Zufahrten müssen für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von 10 t sichergestellt sein.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Schmidt
Kreisbrandrat