Landkreis Main-Spessart
Kreisbrandinspektion
Der Kreisbrandrat

KBR Peter Schmidt, Hofbergstr. 1, 97737 Gemünden

Auktor Ingenieur GmbH
Berliner Platz 9
97080 Würzburg

EINGEGANGEN
Auktor Ingenieur GmbH
02. Juli 2020

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom	Gemünden, 30.06.2020
Bir19-0001	**3056-03-0271, PSch**	

Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Solarpark Billingshausen“
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes werden folgende Forderungen für notwendig erachtet:

1. **Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr:**
Die Technische Regel Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr sowie die DIN 14090 sind zu beachten.

2. **Zugänglichkeit zu den Objekten:**
Einfriedungen oder Absperrungen müssen mit einer Feuerwehrschließung oder mit dem Dreikant-Oberflurhydrantenschlüssel zu öffnen sein.

3. **Feuerwehrplan:**
Für die geplanten Objekte ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen. Die Örtliche Feuerwehr ist vor Inbetriebnahme in die Anlagen einzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Schmidt
Kreisbrandrat

Adresse
Kreisbrandrat
Peter Schmidt
Hofbergstr. 1
97737 Gemünden

Telefon
09353/793-1307
Telefax
09353/793-7307

Email
peter.schmidt@lramsp.de
Telefon mobil
0174/6144516