

Annette Kollmann

Von: Hörning, Florian <Florian.Hoerning@vgem-marktheidenfeld.de>
Gesendet: Donnerstag, 20. Juli 2023 14:58
An: Frederic Hattenbauer
Cc: info@breunig-ruess-schebler.de; woitas@wassergruppe.de
Betreff: Überprüfung Löschwasserversorgung Baugebiet Schleifrein
Anlagen: AW: Gemeinde Hafenlohr, OT Windheim: BBP "Schleifrein" (1,70 MB); AW: Gemeinde Hafenlohr, OT Windheim: BBP "Schleifrein" (1,71 MB)

Sehr geehrter Herr Hattenbauer,

anbei die Messergebnisse der Energie bzgl. der in der Nähe des geplanten Baugebietes Schleifrein liegenden Hydranten.

Entfernung und Wassermenge sind offensichtlich in Ordnung.

Für den Nachweis der Löschwasserbereitstellung ist davon auszugehen, dass der Betriebsdruck an keiner Stelle des Netzes im bebauten Gebiet bei Löschwasserentnahme unter 1,5 bar abfällt. Dies müsste vom Planungsbüro lt. Herrn Knorz berechnet werden.

Sollte dieser Mindestdruck nicht gewährleistet sein, könnte man evtl. den Nachdruck am Übergabeschacht erhöhen. Dies wäre mit der Wassergruppe abzuklären.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Hörning
-Fachbereichsleiter-



Verwaltungsgemeinschaft
Marktheidenfeld

Fachbereich 2.1 – Hochbau, Bauleitplanung, Naturschutz

Petzoltstraße 21

97828 Marktheidenfeld

09391 / 6007 - 211

☎ 09391 / 6007 - 66

✉ bauamt@vgem-marktheidenfeld.de

www.vgem-marktheidenfeld.de

Mitgliedsgemeinden:

Birkenfeld mit Billingshausen, Bischbrunn mit Oberndorf, Erlenbach mit Tiefenthal, Esselbach mit Kredenbach und Steinmark, Hafenlohr mit Windheim, Markt Karbach, Roden mit Ansbach, Stadt Rothenfels mit Bergrothenfels, Urspringen

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
Ein Service von Hegel & Koch - Marktheidenfeld
